



Dział Badań Laboratoryjnych w Poznaniu

**ZAŚWIADCZENIE 19.96102/2023-1/4**

Poznań, 01.12.2023 r.

Attestation

wydane w ramach ekspertyzy technicznej nr 14252/ET/2023, na podstawie wyników z badań nr 19.96102/2023-1 z dnia 01.12.2023 r., dotyczących kotła typu Slimko Plus 25, nr fabryczny 0738 (badania wykonane przez laboratorium akredytowane, nr akredytacji AB 001),  
issued under the technical expertise no. 14252/ET/2023, on the basis the of test results No 19.96102/2023-1 of 01.12.2023  
concerning the boiler type Slimko Plus 25, serial number 0738 (tests were performed by accredited laboratory, accreditation No AB 001).

Zleceniodawca Orderer	Nazwa / Name Adres / Address	Kotłospaw Sp. z o. o. ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew
Objekt badań Object of examination	Rodzaj Kind	Kocioł grzewczy przeznaczony do systemów centralnego ogrzewania, w których nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze do 110°C. Heating boiler for central heating installations where heat carrier is water and the maximum allowable operating temperature is 110 °C.
	Typ Type	Slimko Plus 25

Zlecenie - znak w UDT-CERT: Order - UDT CERT No.:	14252/ET/2023	Data zlecenia: Date of order:	03.08.2023 r.
--	---------------	----------------------------------	---------------

Zakres badań Scope of tests	Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe. Commission Regulation (EU) 2015/1189 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for solid fuel boilers.
--------------------------------	--

Dokument odniesienia stosowany podczas badań Reference document used during testing	PN-EN 303-5+A1:2023-05 Kotły grzewcze - Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie. PN-EN 303-5+A1:2023-05 Heating boilers – Part 5: Heating for solid fuels, hand and automatically stocked, nominal heat output of up to 500 kW – Terminology, requirements, testing and marking.
--	---

Charakterystyka badanych urządzeń na podstawie wyników badań / Characteristics of examined devices based on test results

Lp.	Wielkość Parameter	Jednostka Unit	Wielkości charakterystyczne dla kotła typu: Parameters typical for boiler	
			Slimko Plus 25	
1	Nominalna moc cieplna / Nominal heat output	kW	25	
2	Minimalna moc cieplna / Minimum heat output	kW	7,5	
3	Paliwo / Fuel	---	pelet / pellet	
4	Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej [ $\eta_n$ ] Useful efficiency at nominal heat output [ $\eta_n$ ]	%	84,5	
5	Sprawność użytkowa przy minimalnej mocy cieplnej [ $\eta_p$ ] Useful efficiency at minimum heat output [ $\eta_p$ ]	%	84,7	
6	Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne Auxiliary electricity consumption	Przy nominalnej mocy cieplnej [ $e_{lmax}$ ] At nominal heat output [ $e_{lmax}$ ]	kW	0,0265
7		Przy minimalnej mocy cieplnej [ $e_{lmin}$ ] At minimum heat output [ $e_{lmin}$ ]	kW	0,0122
8		W trybie czuwania [ $e_{lSB}$ ] In standby mode [ $e_{lSB}$ ]	kW	0,0030

Lp.	Wielkość Parameter	Jednostka Unit	Wymagania / Requirements Rozporządzenia Komisji (UE) Commission Regulation (UE) 2015/1189	Wynik badań Test result
1	Sezonowa emisja Seasonal emissions	CO	w mg/m <sup>3</sup> przy 10% O <sub>2</sub>	≤ 500
2		Pyl / Dust	w mg/m <sup>3</sup> przy 10% O <sub>2</sub>	≤ 40
3		OGC	w mg/m <sup>3</sup> przy 10% O <sub>2</sub>	≤ 20
4		NO <sub>x</sub>	w mg/m <sup>3</sup> przy 10% O <sub>2</sub>	≤ 200
5	Sezonowa efektywność energetyczna Seasonal energy efficiency	[ $\eta_s$ ]	%	≥ 75

Kocioł grzewczy typu Slimko Plus 25 firmy Kotłospaw Sp. z o. o. spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189.

Heating boiler type Slimko Plus 25 made by Kotłospaw Sp. z o. o. z fulfils requirements of Commission Regulation (EU) 2015/1189.

Wykonujący badania / Performing the tests.

Stanowisko Position	Nazwisko i imię Name	Data Date	Podpis Signature
Główny Specjalista Chief Specialist	Skrzypczak Michał	01.12.2023	Główny Specjalista Urzędu Dozoru Technicznego  mgr inż. Michał Skrzypczak

Egz. nr: 1 / Copy No.: 1

Wydano egz.: 2 / Number of issued copies: 2

**Urząd Dozoru Technicznego**

Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego  
Dział Badań Laboratoryjnych w Poznaniu  
61-312 Poznań, ul. Ostrowska 388  
tel. (+48) 61 62 80 300, e-mail: cldt@udt.gov.pl

eudt.gov.pl