

Zaświadczenie nr Z/408/2026/I

W Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o. o. przeprowadzono obliczenia interpolacyjne kotła grzewczego:

MultiKo groszek 30 kW o mocy nominalnej 30 kW opalanego węglem kamiennym

którego producentem jest KOTŁOSPAW Sp. z o.o. ul. Szenica 38, 63-300 Pleszew

Celem obliczeń było porównanie z wymaganiami normy PN-EN 303-5+A1:2023-05.

Zgodnie z wymaganiami punktu 5.1.4 normy PN-EN 303-5+A1:2023-05 dla kotłów w typoszeregu produktów, które mają tę samą konstrukcję, wystarczające jest badanie tylko najmniejszego i największego kotła, pod warunkiem, że stosunek nominalnej mocy cieplnej najmniejszego do największego kotła jest mniejszy lub równy 2:1.

Wyniki obliczeń interpolacyjnych zawarto w sprawozdaniu nr 408/2026 z dnia 29.05.2026 r. Obliczenia wykonano w oparciu o wyniki badań kotła MultiKo groszek 20 kW o mocy nominalnej 20 kW (sprawozdanie z badań nr 400/2026 z dnia 29.04.2026 r.) oraz kotła MultiKo groszek 40 kW o mocy nominalnej 40 kW (sprawozdanie z badań nr 401/2026 z dnia 29.05.2026 r.). Badania przeprowadzone zostały w Pracowni Badań Kotłów Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Moc cieplna [kW]		Sprawność cieplna [%]		Klasa kotła	Sprawność użytkowa [%]		Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym [%]	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń [%]	Współczynnik efektywności energetycznej	Klasa efektywności energetycznej
Q_n	Q_p	η_n	η_p		η_{ngcv}	η_{pgcv}	η_{son}	η_s		
30,0	9,0	91,6	90,3	5	87,9	86,7	87	84	EEI	B
		Kryterium: >88,4						Kryterium: >77		

Parametr	Emisja			Sezonowa emisja E _s	
	Wynik dla mocy nominalnej [mg/m ³ 10% O ₂]	Wynik dla mocy częściowej [mg/m ³ 10% O ₂]	Limity emisji	Wynik [mg/m ³ 10% O ₂]	Sezonowe limity emisji
Pył	26,1	31,2	≤ 40	31	≤ 40
CO	70	337	≤ 500	297	≤ 500
NO _x	---	---	---	274	≤ 200
OGC	6,9	15,1	≤ 20	13,8	≤ 20

Ruda Śląska, 29.05.2026 r.

Kierownik Pracowni Badań Kotłów

mgr inż. Arkadiusz Ciepliński

Prezes Zarządu

mgr Zdzisław Brajlich